

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06-322/14

о назначении административного наказания

« 15 » 04 2014 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Лукин В.В.

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ю-322/14 , -

УСТАНОВИЛ:

09.04.2014 главный специалист Мосжилинспекции Кузина Н.Я. произвела проверку технического состояния жилищного фонда, в ходе которой установлено следующее: Общество с ограниченной ответственностью "Отделстройконтракт", являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирных домов по адресам: г. Москва, Бирюлевская ул., д. 1, к. 2, Бирюлевская ул., д. 1, к. 3, совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:

п. 2.3 ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых домов"

п. 2.2 ЖНМ-96-01/2 "Наладка инженерного оборудования жилых зданий"

п. 3 ЖНМ-96-01/7 "Работы по уборке лестничных клеток жилых домов, помещений дежурного по подъезду (консьержки, охраны и т.п.) и обслуживанию мусоропроводов" а именно:

- неисправность дверных заполнений входов в здание под. 1;
- неисправность освещения под. 1, эт.15, 11, 10, 7, 1;
- неисправность ковшей мусоропровода под. 1, эт. 2 по адресу: Бирюлевская ул., д. 1, к.2;
- неисправность оконного заполнения под.2, эт. 1 (помещение электрощитовой);
- неисправность освещения под. 1, эт. 12, 15, 10, 5, 6, 3;
- невыполнение работ по уборке входных помещений и лестничных клеток под. 1;
- неудовлетворительное санитарное состояние мусорокамеры под. 1 по адресу: Бирюлевская ул., д. 1, к. 3.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.10, 29.11, Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

